

## 球阀型号编制说明

举例	Q	42	W	-25	B	F	Vb	-100	-RJ
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
代   <									

注: 1、当进出口公称通径不同且非常规时, 可按如右方式表示, 例如进口DN100、出口DN150, 其代号为100×150。

2、当进出口法兰密封面型式不同且非常规时, 可按如右方式表示, 例如进口法兰RJ面、出口法兰FM面, 其代号为RJ/FM。

3、当进出口法兰公称压力不同且非常规时, 可按如右方式表示, 例如进口法兰PN40bar、出口法兰PN25bar, 其代号为40/25。

4、当进出口连接方式不同且非常规时, 可按如右方式表示, 例如进口带管接头对焊, 出口外螺纹, 其代号为H/[S]。

5、当序号9(其它要求)有多种要求且非常规时, 按1、2、3的顺序分别写出, 为了方便识别, 中间加“-”隔开。